

QUESITO 7

In riferimento al Capitolato Speciale - Art.1 – Oggetto del servizio:

7.1 Si chiede se, in base alle vostre esperienze pregresse, sia possibile avere un cronoprogramma indicativo di tutte le attività (ritiri, campionamenti) per le matrici da analizzare sui vari servizi coinvolti (Depurazione, Fognature, Logistica, Piattaforma Ecologica di Montebellino), al fine di ottimizzare le attività per una valutazione economica corretta.

7.2 Si chiede di indicare la frequenza richiesta nel caso in cui sia riportato solo il numero di campioni annuo; (a solo titolo di esempio: Art.1 - servizio depurazione - punto d), e), g), h), i).

7.3 Si chiede se sia possibile utilizzare il Corriere per le attività dove è previsto solo il ritiro dei campioni.

7.4 Al termine di ogni paragrafo dedicato alla descrizione delle attività da eseguire per il singolo "Servizio", viene citata la frase "*Tutti i campionamenti del servizio (...) sono a carico dell'appaltatore*", ma, nel dettaglio dei punti elencati, non sempre viene citata la voce "prelievo a carico dell'appaltatore" - vedi esempio voce b) del "servizio depurazione" descritto nella frequenza mensile (E. coli). Si chiede di confermare che, in questi casi, sia previsto solo il ritiro e si possa utilizzare il Corriere.

7.5 Al punto f), dove è citato "*150 analisi/anno con RITIRO SETTIMANALE a cura dell'appaltatore e fornitura dei contenitori necessari per il campionamento*" si chiede conferma che si tratti di RITIRO e non di campionamento.

7.6 Servizio logistica – Frequenza Biennale – punto a) emissioni in atmosfera Fumi di saldatura: si chiede di dettagliare i parametri richiesti (DGR 8832).

7.7 Per tutte le attività di campionamento delle emissioni (fumi caldaia, fumi impianto di cogenerazione, fumi di saldatura), si chiede di specificare:

- Il numero di campionamenti per singolo punto.
- La durata del campionamento.

7.8 Servizio Qualità e Ambiente - Indagini fonometriche, si chiede:

- il numero di ricettori interessati alla misura per ogni sito.
- la durata della singola misura.
- se sia richiesta la relazione finale.

7.9 Nell'allegato D, alla voce QUALITA' e AMBIENTE, è richiesta la quotazione delle indagini fonometriche "standard" insieme ad indagini fonometriche a carattere "straordinario". In merito si chiede:

- di conoscere, in base alla Vostra esperienza pregressa, il numero di reclami e di modifiche impiantistiche che hanno portato a dover ripetere le indagini fonometriche;
- di chiarire se questa indagine "straordinaria" sia da considerare compresa nella quotazione relativa all'indagine fonometrica "standard" con frequenza triennale

RISPOSTA A QUESITO 7

7.1

Servizio Depurazione, Servizio Fognature, Servizio Logistica: non esiste un cronoprogramma già fissato. Gli interventi verranno concordati tra l'aggiudicatario e i Responsabili dei Servizi Piattaforma ecologica di Montebellino: nel capitolato d'appalto per la piattaforma di Montebellino per le analisi indicate ai punti c),e), f) si è già indicato il periodo entro cui effettuarle. Per quando riguarda le analisi ai punti a), b), d) si può dire indicativamente che possono essere effettuate

contestualmente con quelle indicate nei punti precedenti e quindi tutti nel periodo compreso tra febbraio e aprile di ogni anno

7.2.

Servizio Depurazione e Logistica: premesso quanto già indicato al quesito precedente, i controlli possono essere distribuiti nell'anno

Servizio Fognature: per quanto riguarda il campionamento del materiale di risulta derivante dai lavori di manutenzione del Servizio Idrico si prevede venga effettuato 2 volte all'anno (ogni 6 mesi).

7.3

Servizio Depurazione: è concesso solo se il corriere ha un mezzo opportunamente attrezzato che assicura l'integrità del campione e la non alterabilità dello stesso

Servizio Fognature e Logistica: i prelievi devono essere effettuati direttamente dall'appaltatore e di conseguenza non è necessario il corriere per la spedizione

Piattaforma ecologica di Montebellino : per quanto riguarda Montebellino i prelievi devono essere effettuati direttamente dall'appaltatore e di conseguenza non è necessario il corriere per la spedizione. Solo in rari casi per esempio in casi di urgenza, la stazione appaltante effettuerà direttamente il campione e in questo caso l'appaltatore potrà utilizzare il corriere.

7.4

Servizio Depurazione: No. Prelievo a cura dell'appaltatore

Servizio Fognature, Logistica, Piattaforma ecologica di Montebellino: vedasi risposta quesito precedente

7.5 Si tratta solo di ritiro

7.6 PUNTI DI PRELIEVO – 1

DURATA CAMPIONAMENTO - 1 ORA

DGR 8832 – ALLEGATO TECNICO PUNTO N.30 IN DEROGA AL DL 152/06 ART.272 COMMA3
ATTIVITA': SALDATURA DI OGGETTI E SUPERFICI METALLICHE

I prelievi devono essere effettuati onde verificare il rispetto dei valori limite alle emissioni previsti dalla D.G. qualità dell'ambiente n.532 del 26/01/2009 e S.M.I.

7.7 Trattasi di un campionamento per ogni analisi. Le analisi dovranno essere eseguite secondo le metodiche.

7.8 Sito di Montebellino

n. 2 ricettori sensibili (R1 ed R2)

Sono state eseguite misure di lunga durata e medio/brevi

Preso il ricettore R2 è stata eseguita una misura sulle 24 ore

Le misure brevi sono state eseguite in periodo diurno dalle ore 13.30 alle ore 15.00 circa.

E' necessaria la relazione

Sito Sede di via Donegani 7/21

n. 3 ricettori sensibili (R1 R2 R3)

Sono state eseguite misure di lunga durata e medio/brevi

Preso il ricettore R1 è stata eseguita una misura sulle 24 ore

Le misure brevi sono state eseguite in periodo diurno dalle ore 16.00 alle ore 17.30 circa e dalle ore 22.00 alle ore 23.30 circa.

E' necessaria la relazione

Sito Depuratore

n. 3 ricettori sensibili sui quali sono state eseguite misure di circa 1 ora ed una postazione intermedia tra l'impianto ed un potenziale ricettore posto in direzione est sul quale è stata eseguita una misura di 24 h.

E' necessaria la relazione

7.9 Nel mese di dicembre 2014 (prima della scadenza - 2016) si è reso necessario ripetere l'indagine fonometrica presso l'impianto di depurazione a seguito dell'avviamento di un nuovo impianto di trattamento terziario posto nella zona sud dell'area aziendale.